

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 13123456

Druhový a obchodný názov výrobku:

### Sklo protipožiarne vrstvené Pyrobat 25

Určená európska norma vzťahujúca sa na výrobok:

### STN EN 14449:2006 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo ES technickým posúdením:

**Protipožiarne sklo PYROBAT je určené pre zabudovanie do transparentných požiarnych deliacich konštrukcií. SKLO je vhodné pre všetky druhy uvedených konštrukcií (protipožiarne dvere, okná, steny, svetlíky, plášte budov, a pod.) v závislosti od materiálu – drevené, hliníkové, oceľové konštrukcie. Z hľadiska použitia v budovách nie je obmedzené jeho použitie, je vhodné do priestorov, kde je požadovaná určitá požiarna odolnosť a súčasne je požadované prirodzené denné svetlo a dobrá viditeľnosť. Príklady použitia: nemocnice, administratívne budovy, hotely, školy, reštaurácie, nákupné strediská, priemyselné budovy**

Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

výrobca: **ReglasSK, s.r.o., Nižné Repaše 54, 05371 SK, IČO: 47084847**

výrobňa: **ReglasSK, s.r.o., Nižné Repaše 54, 05371, IČO:47084847 SK výrobnia Nižné Repaše**

Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov: **Systém 1.**

Označenie CE certifikátu:

**1394-CPR-0116, IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 04 Teplice, CZ, 19.10.2016**

Deklarované parametre:

Vlastnosť, skúšobný predpis	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Požiarna odolnosť (EN 13501-2)	EI - 60, EW - 60	FIRES FR-166-06-AUNS
Odolnosť voči kyvadlovému nárazu (EN 12 600)	1(B)1	IKATES A-215-4/2006
Odolnosť proti ručnému útoku (EN 356)	P2A	IKATES A-215-3/2006
Vzduchová nepriezvučnosť (EN ISO 140-3)	Rw = 40 dB	CSI č. 365/06
Súčiniteľ prechodu tepla (EN 674)	U = 4,8 W/m <sup>2</sup> K	IKATES A-215-2/2006
Svetelná priepustnosť (EN 410)	80,6%	IKATES A-215-1/2006
Odolnosť voči žiareniu (EN 12543-4)	bez delaminácie	IKATES A-136/2006
Odolnosť voči vlhkosti (EN ISO 12543-4)	vyhovuje EN ISO 12543-4	IKATES A-215-5/2006
Tolerancie rozmerov (EN ISO 12543-5)	vyhovuje EN ISO 12543-5	IKATES A-215-5/2006
Vzhľad (EN ISO 12543-6)	vyhovuje EN ISO 12543-6	IKATES A-215-5/2006

Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Nižné Repaše 19,10,2016

**Juraj Lisoň**  
konateľ spoločnosti